

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas**Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“****169845485**1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės
gyvenamosios vietos adresas

Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės r.	Noriškių k.	Medelyno	41		

1.5. ryšio informacija

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 448 51 483		info@plungesvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nuotekų valymo įrenginiai:					
adresas					
Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Varkalių k.	Sodo	50		
Aleksandravo NVĮ					
Plungės r.	Aleksandravo k.	Minijos	2A		
Milašaičių NVĮ					
Plungės r.	Milašaičių k.	Pakalnės	16		
Šateikių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Šateikių k.	Bažnyčios	13		

Narvaišių NVĮ					
Plungės r.	Narvaišių k.	Liepgirių	10		
Stalgėnų NVĮ					
Plungės r.	Stalgėnų k.	Plungės	3		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 612 13 026		<u>stanislava.raudiene@plungesvandenys.lt</u>

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2025 m. gruodžio mėn.**

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680018		3680011				Stalgėnų NVI									
Eminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Eminio ėmimo laikas, hh.min	Eminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2025.12.02	10:30	Po valymo	127/30	5	801 / 157	Ne	3,4	1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-25-1797	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	12	LST EN 872:2005				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	35	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	9,7	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	18	LST EN ISO 20236:2025				
								1113	Amonio azotas, mg/l	16,9	LST ISO 7150-1:1998				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,015	LST EN ISO 13395:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,019	LST EN ISO 13395:2000				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,5	LST EN ISO 15681-2:2019				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,62	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
	10:20	Prieš valymą					5,6	1001	pH	7,6	LST EN ISO 10523:2012				PABL-25-1796
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	64	LST EN 872:2005				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	184	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	83	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	28	LST EN ISO 20236:2025				
								1113	Amonio azotas, mg/l	17,3	LST ISO 7150-1:1998				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,57	LST EN ISO 13395:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1,7	LST EN ISO 13395:2000				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,9	LST EN ISO 15681-2:2019				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	2,38	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				

Paaikškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius pavaduotojas plėtrai pavaduojantis direktorių
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-01-15
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680009		3680007				Narvaišių NVĮ								
Ėminio ėmimo data, MM/MM/ mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.12.02	12:40	Po valymo	141/30	21	2852 / 618	Ne	8,0	1001	pH	8,0	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-25-1803
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	12	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	37	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	6,3	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	7,4	LST EN ISO 20236:2025			
								1106	Amonio azotas, mg/l	6,00	LST ISO 7150-1:1998			
								1108	Nitritų azotas, mg/l	0,10	LST EN ISO 13395:2000			
								1107	Nitratų azotas, mg/l	1,0	LST EN ISO 13395:2000			
								1105	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,31	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,43	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
	12:30	Prieš valymą					7,6	1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012			PABL-25-1802
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	12	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	52	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	11	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	9,0	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	6,51	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,20	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1,7	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,49	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,58	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotojas plėtrai pavaduojantis direktorių
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-01-15
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680061		3680017				Šateikių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Ėminio ėmimo data, MM/MM.MM.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.12.02	12:15	Po valymo	141/30	94	13117 / 3347	Ne	7,6	1001	pH	7,6	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-25-1801
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	7,3	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	24	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,4	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	29	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,016	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,026	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	29	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,8	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,83	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
	12:10	Prieš valymą					5,3	1001	pH	7,9	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	77	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	300	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	95	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	38	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	29,3	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,15	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,79	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,8	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	3,03	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			

Paaikškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotojas plėtrai pavaduojantis direktorių
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-01-15
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680008		3680006				Milašaičių NVĮ								
Ėminio ėminio data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėminio laikas, hh.mm	Ėminio ėminio vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.12.02	11:15	Po valymo	127/30	16	1953 / 485	Ne	3,8	1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-25-1799
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	18	LST EN 872:2005			
								1005	ChDSCr, mgO ₂ /l	43	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	13	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	34	LST EN ISO 20236:2025			
								1106	Amonio azotas, mg/l	20,2	LST ISO 7150-1:1998			
								1108	Nitritų azotas, mg/l	4,0	LST EN ISO 13395:2000			
								1107	Nitratų azotas, mg/l	6,2	LST EN ISO 13395:2000			
								1105	Fosfatinis fosforas, mg/l	4,6	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	4,64	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
	11:10	Prieš valymą					5,8	1001	pH	8,0	LST EN ISO 10523:2012			PABL-25-1798
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	260	LST EN 872:2005			
								1005	ChDSCr, mgO ₂ /l	2550	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	1400	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	70	LST EN ISO 20236:2025			
								1106	Amonio azotas, mg/l	57,8	LST ISO 7150-1:1998			
								1108	Nitritų azotas, mg/l	0,13	LST EN ISO 13395:2000			
								1107	Nitratų azotas, mg/l	0,094	LST EN ISO 13395:2000			
								1105	Fosfatinis fosforas, mg/l	4,9	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	5,82	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotojas plėtrai pavaduojantis direktorių
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-01-15
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680005		3680003				Aleksandravo NVĮ								
Ėminio ėminio data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėminio laikas, hh.mm	Ėminio ėminio vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.12.02	13:05	Po valymo	141/30	25	2816 / 754	Ne	6,1	1001	pH	7,9	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-25-1805
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	17	LST EN 872:2005			
								1005	ChDSCr, mgO₂/l	58	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS7, mgO₂/l	17	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	32	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	21,6	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,56	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	5,6	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,6	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	2,81	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
	12:50	Prieš valymą					5,8	1001	pH	8,0	LST EN ISO 10523:2012			PABL-25-1804
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	28	LST EN 872:2005			
								1005	ChDSCr, mgO₂/l	88	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS7, mgO₂/l	32	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	26	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	24,9	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,12	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,63	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,0	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	2,11	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotojas plėtrai pavaduojantis direktorių
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-01-15
(Data)

II SKYRIUS

POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				Koordinatės	Atstumas nuo taršos šaltinio, km	Paviršinio vandens telkinio kodas	Paviršinio vandens telkinio pavadinimas				Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	1680003	Debitas, m ³ /s		X: 6196224 Y: 363372	0,1 km aukščiau išleistuvo	17010210	Mažoji Sruoja	2025.12.02 09:10	0,10	PABL/SVP.10 (versija 05, 2025)	LA.231-01	2024-11-25
		Temperatūra, °C							3,0	PABL/SVP.10, aktuali Versija 05, 2025		
		pH							7,9	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							3,5	LST EN 872:2005		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							14	ISO15705:2002 išskyrus 10.2.2. ir 10.3 p.		
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50						12,4	ISO 17289:2014		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30						2,6	LST EN 1899-2:2000 išskyrus 7.2.1 p.		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						3,1	LST EN ISO 20236:2025		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						0,119	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitritų azotas, mg/l							0,062	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						1,7	LST EN ISO 13395:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,013	LST EN ISO 15681-2:2019		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,038	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Chloridai, mg/l							18	LST EN ISO 10304-1:2009		
		Riebalai, mg/l							< 3,3	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)	LA.241-01	2025-03-25
		Debitas, m ³ /s		X: 6195840 Y: 363169	0,5 km žemiau išleistuvo			2025.12.02 09:35	0,21	PABL/SVP.10 (versija 05, 2025)	LA.231-01	2024-11-25
		Temperatūra, °C							5,4	PABL/SVP.10, aktuali Versija 05, 2025		
		pH							8,0	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							18	LST EN 872:2005		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							35	ISO15705:2002 išskyrus 10.2.2. ir 10.3 p.		
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50						11,3	ISO 17289:2014		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30						6,4	LST EN 1899-2:2000 išskyrus 7.2.1 p.		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						13	LST EN ISO 20236:2025		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						9,71	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitritų azotas, mg/l							0,13	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						1,6	LST EN ISO 13395:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,12	LST EN ISO 15681-2:2019		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,34	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Chloridai, mg/l							120	LST EN ISO 10304-1:2009		
		Riebalai, mg/l							< 3,3	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)	LA.241-01	2025-03-25

Paaškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

IV SKYRIUS **ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS**

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680003		3680001				Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.12.01 2025.12.02	09:00	Po valymo	28 / 31	7258	190090/ 236155	Ne	7,8	1001	pH	7,8	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-25-1795
	10:15							1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	9,0	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	13	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,6	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	12	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	11,3	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,062	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,18	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,0059	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,23	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	130	LST EN ISO 10304-1:2009			
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	0,17	LST EN ISO 18856:2005			
								1008	Riebalai, mg/l	< 3,3	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)	LA.227-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Laboratorija	N25.2990_02
	08:50 10:05	Prieš valymą					7,3	1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-25-1794
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	290	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	659	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	380	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	60	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	35,2	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0054	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	< 0,0039	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	4,9	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	8,62	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	400	LST EN ISO 10304-1:2009			
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	0,93	LST EN ISO 18856:2005			
								1008	Riebalai, mg/l	20	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)	LA.227-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Laboratorija	N25.2990_01

2 psl. iš 2

Paiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotojas plėtrai pavaduojantis direktorių
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-01-15
(Data)