

☒

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

☒

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“

169845485

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės
gyvenamosios vietos adresas

Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės r.	Noriškių k.	Medelyno	41		

1.5. ryšio informacija

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 448 51 483		<u>info@plungesvandenys.lt</u>

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nuotekų valymo įrenginiai:					
adresas					
Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Varkalių k.	Sodo	50		
Kantaučių NVĮ					
Plungės r.	Kantaučių k.	Sendvario	4		
Stanelių NVĮ					
Plungės r.	Stanelių k.	Švyturio	37		
Žlibinų NVĮ					
Plungės r.	Žlibinų k.	Malūno	38		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 612 13 026		<u>stanislava.raudiene@plungesvandenys.lt</u>

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2025 m. lapkričio mėn.**

IV SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680003		3680001				Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.11.03 2025.11.04	09:20 10:40	Po valymo	14	7592	134518	Ne	11,4	1001	pH	7,9	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-25-1607
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	12	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	28	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,6	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	24	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	24,0	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,23	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,18	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,02	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,26	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	320	LST EN ISO 10304-1:2009			
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	< 0,13	LST EN ISO 18856:2005			
								1008	Riebalai, mg/l	12	LAB(N)SVP-17 (2020-10-10, 1 leidimas)	LA.227-01	UAB „Vilniaus vandenys“ laboratorija	N25.1072_12
	09:10 10:30	Prieš valymą					12,3	1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-25-1606
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	190	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	437	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	260	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	37	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	23,0	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,01	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,007	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,3	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	4,92	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	260	LST EN ISO 10304-1:2009			
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	0,55	LST EN ISO 18856:2005			
								1008	Riebalai, mg/l	29	LAB(N)SVP-17 (2020-10-10, 1 leidimas)	LA.227-01	UAB „Vilniaus vandenys“ laboratorija	N25.1072_11

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotojas plėtrai pavaduojantis direktoriu
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2025-12-22
(Data)

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				Koordinatės	Atstumas nuo taršos šaltinio, km	Paviršinio vandens telkinio kodas	Paviršinio vandens telkinio pavadinimas				Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	1680003	Debitas, m ³ /s		X: 6196224 Y: 363372	0,1 km aukščiau išleistuvo	17010210	Mažoji Sruoja	2025-11-04 11:00	0,12	PABL/SVP.10 (versija 04, 2025)	LA.231-01	2024-11-25
		Temperatūra, °C							9,9	PABL/SVP.10, aktuali Versija 05, 2025		
		pH							7,9	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							5,0	LST EN 872:2005		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							20	ISO15705:2002 išskyrus 10.2.2. ir 10.3 p.		
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50						11,4	ISO 17289:2014		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30						2,8	LST EN 1899-2:2000 išskyrus 7.2.1 p.		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						3,7	LST EN ISO 20236:2025		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						0,085	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitritų azotas, mg/l							0,62	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						2,1	LST EN ISO 13395:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,02	LST EN ISO 15681-2:2019		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,045	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Chloridai, mg/l							13	LST EN ISO 10304-1:2009		
		Riebalai, mg/l							33	SVP-17 (2023-10-10, 1 leidimas)	LA.227-01	2024-11-25
		Debitas, m ³ /s		X: 6195840 Y: 363169	0,5 km žemiau išleistuvo			2025-11-04 11:40	0,31	PABL/SVP.10 (versija 04, 2025)	LA.231-01	2024-11-25
		Temperatūra, °C							9,8	PABL/SVP.10, aktuali Versija 05, 2025		
		pH							8,0	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							7,0	LST EN 872:2005		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							38	ISO15705:2002 išskyrus 10.2.2. ir 10.3 p.		
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50						10,0	ISO 17289:2014		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30						5,5	LST EN 1899-2:2000 išskyrus 7.2.1 p.		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						10	LST EN ISO 20236:2025		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						7,13	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitritų azotas, mg/l							0,60	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						1,7	LST EN ISO 13395:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,10	LST EN ISO 15681-2:2019		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,22	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Chloridai, mg/l							92	LST EN ISO 10304-1:2009		
		Riebalai, mg/l							9	SVP-17 (2023-10-10, 1 leidimas)	LA.227-01	2024-11-25

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius pavaduotojas plėtrai pavaduojantis direktoriu
(Ukio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2025-12-22
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680006		3680004				Kantaučių NVĮ									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2025.11.04	09:45	Po valymo	126	45	4914	Ne	10,2	1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	VšĮ „Klaipėdos universitetas“ Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-25-1603	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	12	LST EN 872:2005				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	29	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,4	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	10	LST EN ISO 20236:2025				
								1113	Amonio azotas, mg/l	3,61	LST ISO 7150-1:1998				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,88	LST EN ISO 13395:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	4,6	LST EN ISO 13395:2000				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,3	LST EN ISO 15681-2:2019				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,52	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
	09:40	Prieš valymą					10,2	1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012				PABL-25-1602
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	22	LST EN 872:2005				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	64	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	26	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	15	LST EN ISO 20236:2025				
								1113	Amonio azotas, mg/l	9,44	LST ISO 7150-1:1998				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,28	LST EN ISO 13395:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1,6	LST EN ISO 13395:2000				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,9	LST EN ISO 15681-2:2019				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,17	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				

Paaikškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotojas plėtrai pavaduojantis direktorių
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2025-12-22
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680020		3680013				Stanelių NVĮ								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.11.04	09:20	Po valymo	106	9	864	Ne	8,1	1001	pH	7,3	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	VšĮ „Klaipėdos universitetas“ Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-25-1601
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	7,0	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	34	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,8	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	35	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	1,39	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	4,4	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	29	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,5	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	6,24	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
	09:15	Prieš valymą					11,5	1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	400	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	978	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	550	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	200	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	181	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,01	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	< 0,0039	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	14	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	18,8	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotojas plėtrai pavaduojantis direktorių
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2025-12-22
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680019		3680012				Žlibių NVĮ									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2025.11.04	09:55	Po valymo	126	21	900	Ne	9,9	1001	pH	7,9	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	VšĮ „Klaipėdos universitetas” Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-25-1605	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	7,0	LST EN 872:2005				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	23	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,3	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	7,8	LST EN ISO 20236:2025				
								1113	Amonio azotas, mg/l	3,83	LST ISO 7150-1:1998				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,62	LST EN ISO 13395:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1,5	LST EN ISO 13395:2000				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,3	LST EN ISO 15681-2:2019				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,49	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
	09:50	Prieš valymą					9,8	1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012				PABL-25-1604
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	35	LST EN 872:2005				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	166	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	42	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	11	LST EN ISO 20236:2025				
								1113	Amonio azotas, mg/l	6,91	LST ISO 7150-1:1998				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,29	LST EN ISO 13395:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1,5	LST EN ISO 13395:2000				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,5	LST EN ISO 15681-2:2019				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,94	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotojas plėtrai pavaduojantis direktorių
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2025-12-22
(Data)