

☒

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

☒

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“

169845485

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės
gyvenamosios vietos adresas

Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės r.	Noriškių k.	Medelyno	41		

1.5. ryšio informacija

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 448 51 483		<u>info@plungesvandenys.lt</u>

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

Nuotekų valymo įrenginiai:

adresas

Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Varkalių k.	Sodo	50		
Karklėnų NVĮ					
Plungės r.	Karklėnų k.	Karkluojos	57		
Kulių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Kumžaičių k.	Liepų	65		
Stonaičių NVĮ					
Plungės r.	Stonaičių k.	Tuopų	2B		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 612 13 026		<u>stanislava.raudiene@plungesvandenys.lt</u>

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2025 m. rugpjūčio mėn.**

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680003			3680001			Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.08.16 2025.08.17	07:40 07:25	Po valymo	40	4490	232091	Ne	18,4	1001	pH	8,0	LST EN ISO 10523:2012	Akreditacijos Nr. LA 241-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Laboratorija	N25.2009-01
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	< 2,33	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	29	ISO 15705:2002			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,3	LST EN 1899-2:2000, išskyrus 7.2.1 p.			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	3,25	LST EN ISO 11905-1:2000, C.2 priedas, išskyrus p. 9.6-9.9			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,150	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1008	Riebalai, mg/l	< 3,3	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)			
2025.08.25 2025.08.26	07:20 07:50	Po valymo	9	5596	42667	Ne	15	1001	pH	8,2	LST EN ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	259
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	5,2	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	33	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,0	LAND 47-2 (1):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	9,2	LAND 84-2006			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,379	LAND 58:2003			
								1008	Riebalai, mg/l	4,4	1*, psl. 188			
			49	274758	1113			Amonio azotas, mg/l	5,6	LAND 38:2000	Akreditacijos Nr. LA 231-01	VŠĮ „Klaipėdos universitetas“ Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-25-1224	
					1121			Nitritų azotas, mg/l	0,09	LAND 39:2000				
					1120			Nitratų azotas, mg/l	0,41	LAND 65-2005				
					1116			Fosfatinis fosforas, mg/l	0,217	LAND 58:2003				
					1102			Chloridai, mg/l	107	LAND 63:2004				
					9003			Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	< 0,13	LST EN ISO 18856:2005				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	07:10 07:40	Prieš valymą					16	1001	pH	7,3	LST EN ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	258
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	160	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	470	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	245	LAND 47-1 (2):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	30	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	19	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,20	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,10	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,43	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	5,26	LAND 58:2003			
								1102	Chloridai, mg/l	153	LAND 63:2004			
								1008	Riebalai, mg/l	71	1*, psl. 188			
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	1,24	LST EN ISO 18856:2005	Akreditacijos Nr. LA 231-01	VšĮ „Klaipėdos universitetas“ Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-25- 1223
2025.08.31 2025.09.01	07:10 07:30	Po valymo	6	5193	31762	Ne	17	1001	pH	8,1	LST EN ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	268
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	6,4	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	36	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,7	LAND 47-2 (1):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	6,9	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	3,3	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,028	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1,6	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,047	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,219	LAND 58:2003			
								1008	Riebalai, mg/l	3,9	1*, psl. 188			


Paaiškinimai. 1* – Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994.

Azotas (bendras)* – tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotoja finansams pavaduojanti direktoriu
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Renata Šlekonienė
(Vardas ir pavardė)

2025-09-15
(Data)

II SKYRIUS

POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				Koordinatės	Atstumas nuo taršos šaltinio, km	Paviršinio vandens telkinio kodas	Paviršinio vandens telkinio navadinimas				Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	1680003	Debitas, m ³ /s		X: 6196224 Y: 363372	0,1 km aukščiau išleistuvo	17010210	Mažoji Sruoja	2025.08.26 08:10	0,144	LAND 81-2006	Leidimas Nr. 1AT-246	2010-11-12, atnaujintas 2021-05-07
		Temperatūra, °C							17	1*, psl. 7		
		pH							8,29	LST ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							5,8	LAND 46-2007		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							29	LAND 83-2006		
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50						10,1	LST EN 5814:2012		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30						3,1	LAND 47-2 (1):2007		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						0,76	LAND 59:2003		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						0,35	LAND 38:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,018	LAND 39:2000		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						0,15	LAND 65-2005		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,106	LAND 58:2003		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,137	LAND 58:2003		
		Chloridai, mg/l							12,3	LAND 63:2004		
		Riebalai, mg/l							< 3,0	1*, psl. 188		
		Debitas, m ³ /s		X: 6195840 Y: 363169	0,5 km žemiau išleistuvo			2025.08.26 09:25	0,263	LAND 81-2006		
		Temperatūra, °C							16	1*, psl. 7		
		pH							8,15	LST ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							7,0	LAND 46-2007		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							31	LAND 83-2006		
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50						9,5	LST EN 5814:2012		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30						3,3	LAND 47-2 (1):2007		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						3,1	LAND 59:2003		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						1,7	LAND 38:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,27	LAND 39:2000		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						0,31	LAND 65-2005		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,232	LAND 58:2003		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,288	LAND 58:2003		
		Chloridai, mg/l							22,4	LAND 63:2004		
		Riebalai, mg/l							< 3,0	1*, psl. 188		

Paiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Puslapis 2 iš 2

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotoja finansams pavaduojanti direktoriu
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Renata Šlekonienė
(Vardas ir pavardė)

2025-09-15
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1680007			3680005			Karklėnų NVJ										
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.		
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2025.08.04	09:45	Po valymo	63	19	1298	Taip	14	1001	pH	7,6	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys” Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	254		
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	9,2	LAND 46-2007					
								1005	ChDSCr, mgO₂/l	27	LAND 83-2006					
								1003	BDS₇, mgO₂/l	2,4	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	7,0	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	1,7	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,048	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	5,0	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,529	LAND 58:2003					
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,643	LAND 58:2003					
	09:30	Prieš valymą					13	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012					253
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	93	LAND 46-2007					
								1005	ChDSCr, mgO₂/l	296	LAND 83-2006					
								1003	BDS₇, mgO₂/l	126	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	23	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	14	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,028	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,38	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,53	LAND 58:2003					
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	4,85	LAND 58:2003					

Paiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotoja finansams pavaduojanti direktorių
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Renata Šlekonienė
(Vardas ir pavardė)

2025-09-15
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680067			3680027			Kulių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2025.08.04	09:00	Po valymo	27	207	3849	Taip	16	1001	pH	7,7	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. IAT-246	UAB „Plungės vandenys” Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	252	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	7,2	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	33	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,9	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	6,2	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	1,0	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,043	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	4,4	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,22	LAND 58:2003				
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,47	LAND 58:2003				
	08:45	Prieš valymą					14	1001	pH	7,9	LST ISO 10523:2012				
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	79	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	234	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	113	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	51	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	39	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,012	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,08	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,84	LAND 58:2003				
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	5,95	LAND 58:2003				

Paiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotoja finansams pavaduojanti direktoriu
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Renata Šlekonienė
(Vardas ir pavardė)

2025-09-15
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680016		3680010				Stonaičių NVĮ									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2025.08.04	10:30	Po valymo	63	69	5071	Taip	17	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	256	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	8,4	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	40	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,1	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	11	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,15	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,17	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	9,3	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,69	LAND 58:2003				
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,95	LAND 58:2003				
	10:05	Prieš valymą					16	1001	pH	7,5	LST ISO 10523:2012				
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	87	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	177	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	93	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	37	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	8,7	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,082	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,14	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,24	LAND 58:2003				
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	5,35	LAND 58:2003				

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotoja finansams pavaduojanti direktorių
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Renata Šlekonienė
(Vardas ir pavardė)

2025-09-15
(Data)