

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys”	169845485
--	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės
gyvenamosios vietos adresas

Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės r.	Noriškių k.	Medelyno	41		

1.5. ryšio informacija

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 448 51 483		info@plungesvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nuotekų valymo įrenginiai:					
adresas					
Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Varkalių k.	Sodo	50		
Platelių NVĮ					
Plungės r.	Platelių mstl.	Žalioji	25		
Aleksandravo NVĮ					
Plungės r.	Aleksandravo k.	Minijos	2A		
Milašaičių NVĮ					
Plungės r.	Milašaičių k.	Pakalnės	16		

Šateikių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Šateikių k.	Bažnyčios	13		
Narvaišių NVĮ					
Plungės r.	Narvaišių k.	Liepgirių	10		
Stanelių NVĮ					
Plungės r.	Stanelių k.	Švyturio	37		
Stalgėnų NVĮ					
Plungės r.	Stalgėnų k.	Plungės	3		
Kulių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Kumžaičių k.	Liepų	65		
Žemaičių Kalvarijos NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Žemaičių Kalvarijos mstl.	Karklynų	5		
Alsėdžių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Alsėdžių mstl.	Telšių	9A		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 612 13 026		stanislava.raudiene@plungesvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2025 m. sausio mėn.**

IV SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680003		3680001				Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.01.20 2025.01.21	07:25 07:45	Po valymo	19	8336	241934	Ne	12,1	1001	pH	8,2	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	18
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	7,6	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	42	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,4	LAND 47-2 (1):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	7,1	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	3,7	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,076	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,18	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,350	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,568	LAND 58:2003			
								1102	Chloridai, mg/l	188	LAND 63:2004			
								1008	Riebalai, mg/l	3,3	1*, psl. 188			
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	< 0,13	LST EN ISO 18856:2005	Akreditacijos Nr. LA 231-01	VšĮ „Klaipėdos universitetas“ Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-25-106
	07:15 07:35	Prieš valymą					13,4	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	17
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	130	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	365	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	175	LAND 47-1 (2):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	52	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	24	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,042	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,10	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,40	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	5,92	LAND 58:2003			
								1102	Chloridai, mg/l	223	LAND 63:2004			
								1008	Riebalai, mg/l	111	1*, psl. 188			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	0,99	LST EN ISO 18856:2005	Akreditacijos Nr. LA 23 1-01	VšĮ „Klaipėdos universitetas“ Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL- 25- 105

Paaškinimai. 1* – Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994.

Azotas (bendras)* – tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2025-02-12
(Data)

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.


Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				Koordinatės	Atstumas nuo taršos šaltinio, km	Paviršinio vandens telkinio kodas	Paviršinio vandens telkinio pavadinimas				Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1680003	Debitas, m ³ /s		X: 6196224 Y: 363372	0,1 km aukščiau išleistuvo	17010210	Mažoji Sruoja	2025.01.21 08:05	0,467	LAND 81-2006	Leidimas Nr. 1AT-246	2010-11-12, atnaujintas 2021-05-07
		Temperatūra, °C							4,1	1*, psl. 7		
		pH							8,14	LST ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							9,0	LAND 46-2007		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							34	LAND 83-2006		
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50						12,6	LST EN 5814:2012		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30						3,1	LAND 47-2 (1):2007		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						2,8	LAND 59:2003		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						0,06	LAND 38:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,016	LAND 39:2000		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						2,3	LAND 65-2005		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,017	LAND 58:2003		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,038	LAND 58:2003		
		Chloridai, mg/l							20,9	LAND 63:2004		
		Riebalai, mg/l							< 3,0	1*, psl. 188		
		Debitas, m ³ /s		X: 6195840 Y: 363169	0,5 km žemiau išleistuvo			2025.01.21 09:35	0,767	LAND 81-2006		
		Temperatūra, °C							4,8	1*, psl. 7		
		pH							8,44	LST ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							10	LAND 46-2007		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							37	LAND 83-2006		
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50						13,1	LST EN 5814:2012		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30						3,6	LAND 47-2 (1):2007		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						3,7	LAND 59:2003		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						0,97	LAND 38:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,052	LAND 39:2000		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						1,9	LAND 65-2005		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,071	LAND 58:2003		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,104	LAND 58:2003		
		Chloridai, mg/l							65,1	LAND 63:2004		
		Riebalai, mg/l							< 3,0	1*, psl. 188		

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė. +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parasas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2025-02-12
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680004		3680002				Platelių NVI								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.01.13	10:20	Po valymo	12	68	825	Ne	4,4	1001	pH	7,4	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys” Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	12
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	5,6	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	30	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,2	LAND 47-2 (1):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	11	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,06	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,002	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	9,3	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,683	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,770	LAND 58:2003			
	10:10	Prieš valymą	12	68	825	Ne	5,1	1001	pH	8,2	LST ISO 10523:2012			11
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	41	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	143	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	67	LAND 47-2 (1):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	24	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	9,6	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,13	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1,1	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,832	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,69	LAND 58:2003			

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2025-02-12

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680005		3680003				Aleksandravo NVĮ								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.01.27	09:35	Po valymo	26	30	780	Ne	6,3	1001	pH	8,2	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys” Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	32
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	17	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	48	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	6,0	LAND 47-2 (1):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	14	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	11	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,081	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,59	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,28	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,53	LAND 58:2003			
	09:25	Prieš valymą	26	30	780	Ne	6,8	1001	pH	8,4	LST ISO 10523:2012			31
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	62	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	209	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	88	LAND 47-2 (1):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	19	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	12	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,10	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1,0	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,31	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,90	LAND 58:2003			


Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994.

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2025-02-12
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680008		3680006				Milašaičių NVĮ								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.01.06	09:40	Po valymo	5	12	60	Ne	4,7	1001	pH	7,6	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	4
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	6,4	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	39	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,6	LAND 47-2 (1):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	16	LAND 84-2006			
								1106	Amonio azotas, mg/l	0,08	LAND 38:2000			
								1108	Nitritų azotas, mg/l	0,039	LAND 39:2000			
								1107	Nitratų azotas, mg/l	14	LAND 65-2005			
								1105	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,257	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,343	LAND 58:2003			
	09:30	Prieš valymą	5	12	60	Ne	5,2	1001	pH	8,2	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	3
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	45	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	156	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	68	LAND 47-2 (1):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	26	LAND 84-2006			
								1106	Amonio azotas, mg/l	14	LAND 38:2000			
								1108	Nitritų azotas, mg/l	0,21	LAND 39:2000			
								1107	Nitratų azotas, mg/l	3,0	LAND 65-2005			
								1105	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,09	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,75	LAND 58:2003			


Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2025-02-12
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1680061		3680017				Šateikių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu										
Ėminio ėmimo data, MMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.		
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2025.01.27	10:20	Po valymo	26	96	2729	Ne	7,2	1001	pH	7,7	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys” Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	34		
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	9,2	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	44	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,7	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	15	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,06	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,066	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	14	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,635	LAND 58:2003					
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,751	LAND 58:2003					
	10:10	Prieš valymą					7,6	1001	pH	8,3	LST ISO 10523:2012					33
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	84	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	230	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	103	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	32	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	17	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,13	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,16	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,46	LAND 58:2003					
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	2,73	LAND 58:2003					

Paiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.


< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2025-02-12

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680009		3680007				Narvaišių NVI								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh, min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.01.27	08:50	Po valymo	26	29	767	Ne	5,7	1001	pH	8,2	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys” Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	30
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	8,8	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	29	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,0	LAND 47-2 (1):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	6,8	LAND 84-2006			
								1106	Amonio azotas, mg/l	3,1	LAND 38:2000			
								1108	Nitritų azotas, mg/l	0,11	LAND 39:2000			
								1107	Nitratų azotas, mg/l	2,0	LAND 65-2005			
								1105	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,398	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,475	LAND 58:2003			
								08:40	Prieš valymą	26	29			
	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	41	LAND 46-2007										
	1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	136	LAND 83-2006										
	1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	64	LAND 47-2 (1):2007										
	1201	Azotas (bendras)*, mg/l	7,6	LAND 84-2006										
	1113	Amonio azotas, mg/l	3,3	LAND 38:2000										
	1121	Nitritų azotas, mg/l	0,13	LAND 39:2000										
	1120	Nitratų azotas, mg/l	2,1	LAND 65-2005										
	1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,417	LAND 58:2003										
	1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,519	LAND 58:2003										


Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2025-02-12
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680020		3680013				Stanelių NVĮ									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2025.01.09	09:15	Po valymo	8	9	72	Ne	3,6	1001	pH	7,6	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys” Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	6	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	14	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	64	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	11	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	26	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	2,2	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	10	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	10	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	4,16	LAND 58:2003				
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	4,51	LAND 58:2003				
	09:05	Prieš valymą	8	9	72	Ne	4,1	1001	pH	8,5	LST ISO 10523:2012				
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	110	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	235	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	108	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	106	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	77	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,052	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,16	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	10,2	LAND 58:2003				
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	13,1	LAND 58:2003				

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2025-02-12

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680018			3680011			Stalgėnų NVĮ								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh:mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.01.06	09:00	Po valymo	5	8	40	Ne	5,8	1001	pH	7,7	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys” Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	2
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	8,0	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	34	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,9	LAND 47-2 (1):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	8,9	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	4,1	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,22	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	2,6	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,386	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,491	LAND 58:2003			
	08:50	Prieš valymą	5	8	40	Ne	6,5	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys” Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	1
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	33	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	101	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	41	LAND 47-2 (1):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	13	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	3,8	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,066	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	4,2	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,540	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,936	LAND 58:2003			

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2025-02-12
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680067		3680027				Kulių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2025.01.21	12:25	Po valymo	20	107	2513	Ne	6,7	1001	pH	7,6	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys” Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	22	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	10	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	44	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,5	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	17	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,14	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,076	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	15	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,48	LAND 58:2003				
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,62	LAND 58:2003				
	12:15	Prieš valymą					7,5	1001	pH	7,9	LST ISO 10523:2012				
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	110	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	403	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	195	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	59	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	37	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,059	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,11	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,63	LAND 58:2003				
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	4,45	LAND 58:2003				

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2025-02-12

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1680063		3680023				Žemaičių Kalvarijos NVI su azoto ir fosforo šalinimu										
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.		
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2025.01.13	09:25	Po valymo	12	88	1116	Ne	6,3	1001	pH	7,9	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys” Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	10		
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	8,4	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	34	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,5	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	17	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,08	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,052	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	15	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,32	LAND 58:2003					
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,45	LAND 58:2003					
	09:15	Prieš valymą					6,8	1001	pH	8,1	LST ISO 10523:2012					
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	68	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	185	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	81	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	35	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	15	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,15	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1,0	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,30	LAND 58:2003					
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	2,56	LAND 58:2003					

Paaškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2025-02-12

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680065		3680025				Alsėdžių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.01.09	10:05	Po valymo	8	99	872	Ne	5,8	1001	pH	7,6	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys” Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	8
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	7,2	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	37	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,2	LAND 47-2 (1):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	24	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,13	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,17	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	22	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,13	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	2,24	LAND 58:2003			
	09:55	Prieš valymą					6,2	1001	pH	8,3	LST ISO 10523:2012			7
									1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	84	LAND 46-2007		
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	147	LAND 83-2006		
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	66	LAND 47-2 (1):2007		
									1201	Azotas (bendras)*, mg/l	40	LAND 84-2006		
									1113	Amonio azotas, mg/l	18	LAND 38:2000		
									1121	Nitritų azotas, mg/l	0,19	LAND 39:2000		
									1120	Nitratų azotas, mg/l	1,4	LAND 65-2005		
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,76	LAND 58:2003		
									1203	Fosforas (bendras), mg/l	3,55	LAND 58:2003		

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.


< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)



(Parasas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2025-02-12

(Data)