

X

Aplinkos apsaugos agentūrai

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“	169845485
--	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės
gyvenamosios vietos adresas

Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės r.	Noriškių k.	Medelyno	41		

1.5. ryšio informacija

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 448 51 483		<u>info@plungesvandenys.lt</u>

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nuotekų valymo įrenginiai:					
adresas					
Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Varkalių k.	Sodo	50		
Kulių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Kumžaičių k.	Liepų	65		
Stonaičių NVĮ					
Plungės r.	Stonaičių k.	Tuopų	2B		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 612 13 026		<u>stanislava.raudiene@plungesvandenys.lt</u>

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2026 m. balandžio mėn.**

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680003		3680001				Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.04.19 2026.04.20	11:00 12:00	Po valymo	35	5486	239528	Ne	7,8	1001	pH	8,2	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-726
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	9,0	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	12	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,5	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	2,3	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,19	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,087	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,78	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,45	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,63	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	350	LST EN ISO 10304-1:2009			
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	< 0,13	LST EN ISO 18856:2005			
								1008	Riebalai, mg/l	< 3,3	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)	LA.227-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Laboratorija	N26.0995_02
	10:50 11:50	Prieš valymą					9,7	1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-725
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	560	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	984	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	600	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	79	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	40,1	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,033	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,040	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	5,1	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	12,4	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	340	LST EN ISO 10304-1:2009			
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	1,77	LST EN ISO 18856:2005			
								1008	Riebalai, mg/l	9,0	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)	LA.227-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Laboratorija	N26.0995_01

Paiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2026-05-18
(Data)

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				Koordinatės	Atstumas nuo taršos šaltinio, km	Paviršinio vandens telkinio kodas	Paviršinio vandens telkinio pavadinimas				Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1680003	Debitas, m ³ /s		X: 6196224 Y: 363372	0,1 km aukščiau išleistuvo	17010210	Mažoji Sruoja	2026-04-20 14:00	0.05	PABL/SVP.10 (versija 05, 2025)	LA.231-01	2024-11-25
		Temperatūra, °C							10.6	PABL/SVP.10, aktuali Versija 05, 2025		
		pH							8.3	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							9.2	LST EN 872:2005		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							10.0	ISO15705:2002 išskyrus 10.2.2. ir 10.3 p.		
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50						11.6	ISO 17289:2014		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30						4.5	LST EN 1899-2:2000 išskyrus 7.2.1 p.		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						2.3	LST EN ISO 20236:2025		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						0.016	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitritų azotas, mg/l							0.014	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						1.2	LST EN ISO 13395:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,0055	LST EN ISO 15681-2:2019		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,037	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Chloridai, mg/l							24	LST EN ISO 10304-1:2009		
		Riebalai, mg/l							< 3,3	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)	LA.241-01	2025-03-25
		Debitas, m ³ /s		X: 6195840 Y: 363169	0,5 km žemiau išleistuvo			2026-04-20 14:20	0.13	PABL/SVP.10 (versija 05, 2025)	LA.231-01	2024-11-25
		Temperatūra, °C							9.8	PABL/SVP.10, aktuali Versija 05, 2025		
		pH							8.2	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							12	LST EN 872:2005		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							20	ISO15705:2002 išskyrus 10.2.2. ir 10.3 p.		
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50						10.3	ISO 17289:2014		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30						5.9	LST EN 1899-2:2000 išskyrus 7.2.1 p.		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						2.2	LST EN ISO 20236:2025		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						1.20	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitritų azotas, mg/l							0.051	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						0.86	LST EN ISO 13395:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0.20	LST EN ISO 15681-2:2019		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0.36	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Chloridai, mg/l							170	LST EN ISO 10304-1:2009		
		Riebalai, mg/l							< 3,3	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)	LA.241-01	2025-03-25

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parasas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2026-05-18
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė


Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680016		3680010				Stonaičių NVJ									
Ėminio ėmimo data, MM/MM, mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2026.04.20	09:45	Po valymo	89	201	9488	Ne	8,7	1001	pH	7,8	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-728	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	37	LST EN 872:2005				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	23	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,9	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6 l p.				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	13	LST EN ISO 20236:2025				
								1113	Amonio azotas, mg/l	10,9	LST ISO 7150-1:1998				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,14	LST EN ISO 13395:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,78	LST EN ISO 13395:2000				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	4,0	LST EN ISO 15681-2:2019				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	3,99	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
	09:40	Prieš valymą	89	201	9488	Ne	9,6	1001	pH	7,8	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-727	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	160	LST EN 872:2005				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	440	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	210	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6 l p.				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	46	LST EN ISO 20236:2025				
								1113	Amonio azotas, mg/l	27,5	LST ISO 7150-1:1998				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,088	LST EN ISO 13395:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,040	LST EN ISO 13395:2000				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,6	LST EN ISO 15681-2:2019				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	4,28	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2026-05-18
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680067		3680027				Kulių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu									
Ėminio ėmimo data. MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2026.04.20	10:10	Po valymo	89	73	13075	Ne	8,3	1001	pH	7.6	LST EN ISO 10523:2012	L.A.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-730	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	7.0	LST EN 872:2005				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	28	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3.7	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	37	LST EN ISO 20236:2025				
								1113	Amonio azotas, mg/l	33.4	LST ISO 7150-1:1998				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0.042	LST EN ISO 13395:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1.6	LST EN ISO 13395:2000				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0.10	LST EN ISO 15681-2:2019				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0.22	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
	10:00	Prieš valymą					6,7	1001	pH	7.7	LST EN ISO 10523:2012			PABL-26-729	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	260	LST EN 872:2005				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	430	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	210	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	78	LST EN ISO 20236:2025				
								1113	Amonio azotas, mg/l	61.2	LST ISO 7150-1:1998				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0.046	LST EN ISO 13395:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	< 0.0039	LST EN ISO 13395:2000				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	4.1	LST EN ISO 15681-2:2019				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	7.64	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				

Paiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2026-05-18
(Data)