

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“	169845485
--	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės
gyvenamosios vietos adresas

Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės r.	Noriškių k.	Medelyno	41		

1.5. ryšio informacija

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 448 51 483		<u>info@plungesvandenys.lt</u>

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nuotekų valymo įrenginiai:					
adresas					
Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Varkalių k.	Sodo	50		
Karklėnų NVĮ					
Plungės r.	Karklėnų k.	Karkluojos	57		
Kantaučių NVĮ					
Plungės r.	Kantaučių k.	Sendvario	4		
Šateikių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Šateikių k.	Bažnyčios	13		

Žlibinų NVĮ					
Plungės r.	Žlibinų k.	Malūno	38		
Kulių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Kumžaičių k.	Liepų	65		
Žemaičių Kalvarijos NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Žemaičių Kalvarijos mstl.	Karklynų	5		
Alsėdžių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Alsėdžių mstl.	Telšių	9A		
Stonaičių NVĮ					
Plungės r.	Stonaičių k.	Tuopų	2B		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 612 13 026		stanislava.raudiene@plungesvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2024 m. rugsėjo mėn.**

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1680003		3680001						Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu							
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2024.09.23 2024.09.24	07:25 07:35	Po valymo	42	4241	196943	Ne	14,9	1001	pH	8,4	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	333	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	6,0	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	35	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,4	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	2,1	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,24	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,017	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,06	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,041	LAND 58:2003				
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,248	LAND 58:2003				
	1102	Chloridai, mg/l	344	LAND 63:2004											
	1008	Riebalai, mg/l	4,8	1*, psl. 188											
	9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	< 0,13	LST EN ISO 18856:2005	Leidimas Nr. 2022-4	VŠĮ „Klaipėdos universitetas“ Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-24-1071								
	07:15 07:25	Prieš valymą						15,8	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	332
									1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	280	LAND 46-2007			
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	634	LAND 83-2006			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	310	LAND 47-1 (2):2007			
									1201	Azotas (bendras)*, mg/l	74	LAND 84-2006			
									1113	Amonio azotas, mg/l	41	LAND 38:2000			
									1121	Nitritų azotas, mg/l	0,003	LAND 39:2000			
1120									Nitratų azotas, mg/l	0,09	LAND 65-2005				
1116									Fosfatinis fosforas, mg/l	6,25	LAND 58:2003				
1203									Fosforas (bendras), mg/l	9,36	LAND 58:2003				
1102	Chloridai, mg/l	387	LAND 63:2004												
1008	Riebalai, mg/l	171	1*, psl. 188												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	1,18	LST EN ISO 18856:2005	Leidimas Nr. 2022-4	VšĮ „Klaipėdos universitetas“ Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL- 24- 1070

Paaiškinimai. 1 – Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994.


Azotas (bendras)* – tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2024-10-16
(Data)

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				Koordinatės	Atstumas nuo taršos šaltinio, km	Paviršinio vandens telkinio kodas	Paviršinio vandens telkinio pavadinimas				Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	1680003	Debitas, m ³ /s		X: 6196224 Y: 363372	0,1 km aukščiau išleistuvo	17010210	Mažoji Sruoja	2024.09.24 08:00	0,048	LAND 81-2006	Leidimas Nr. 1AT-246	2010-11-12, atnaujintas 2021-05-07
		Temperatūra, °C							15,3	I*, psl. 7		
		pH							8,55	LST ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							7,4	LAND 46-2007		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							26	LAND 83-2006		
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50						10,8	LST EN 5814:2012		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30						3,0	LAND 47-2 (1):2007		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						0,42	LAND 59:2003		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						0,13	LAND 38:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,014	LAND 39:2000		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						0,02	LAND 65-2005		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						< 0,004	LAND 58:2003		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,024	LAND 58:2003		
		Chloridai, mg/l							23,2	LAND 63:2004		
		Riebalai, mg/l		< 3,0	I*, psl. 188							
		Debitas, m ³ /s		X: 6195840 Y: 363169	0,5 km žemiau išleistuvo				2024.09.24 09:20	0,131	LAND 81-2006	
		Temperatūra, °C								14,6	I*, psl. 7	
		pH								8,52	LST ISO 10523:2012	
		Skendinčios medžiagos, mg/l								6,6	LAND 46-2007	
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l								28	LAND 83-2006	
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50							10,0	LST EN 5814:2012	
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30							2,1	LAND 47-2 (1):2007	
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00							0,64	LAND 59:2003	
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20							0,16	LAND 38:2000	
		Nitritų azotas, mg/l								0,009	LAND 39:2000	
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30							0,08	LAND 65-2005	
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090							0,064	LAND 58:2003	
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140							0,098	LAND 58:2003	
Chloridai, mg/l		92,7	LAND 63:2004									
Riebalai, mg/l		< 3,0	I*, psl. 188									

Paaiškinimai. I* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Puslapis 2 iš 2

Parengė Stanislava Raudienė. +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2024-10-16
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1680007		3680005				Karklėnų NVĮ										
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2024.09.02	09:25	Po valymo	81	21	1594	Ne	15,4	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	306		
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	13	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr6} , mgO ₂ /l	60	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	6,5	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	22	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	2,5	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,48	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	16	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,721	LAND 58:2003					
	1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,893	LAND 58:2003												
	09:15	Prieš valymą						15,8	1001	pH	8,2	LST ISO 10523:2012			305	
									1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	210	LAND 46-2007				
									1005	ChDS _{Cr6} , mgO ₂ /l	571	LAND 83-2006				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	290	LAND 47-1 (2):2007				
									1201	Azotas (bendras)*, mg/l	124	LAND 84-2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	91	LAND 38:2000				
									1121	Nitritų azotas, mg/l	0,012	LAND 39:2000				
									1120	Nitratų azotas, mg/l	0,18	LAND 65-2005				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	8,94	LAND 58:2003				
1203									Fosforas (bendras), mg/l	11,9	LAND 58:2003					

Paaiškinimai. 1 - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.


< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė. +370 612 13 026

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-10-16

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1680006		3680004				Kantaučių NVJ										
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2024.09.05	08:40	Po valymo	156	36	5541	Ne	16,1	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	310		
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	14	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	57	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	6,9	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	15	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	8,8	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,24	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	2,8	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,13	LAND 58:2003					
	1203	Fosforas (bendras), mg/l	2,42	LAND 58:2003												
	08:30	Prieš valymą					15,5	1001	pH	8,1	LST ISO 10523:2012			309		
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	68	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	377	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	195	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	41	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	24	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,063	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,19	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,30	LAND 58:2003					
1203								Fosforas (bendras), mg/l	3,56	LAND 58:2003						

Paiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-10-16

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1680061		3680017						Šateikių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu							
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2024.09.16	10:15	Po valymo	20	26	678	Ne	18,6	1001	pH	7,6	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	327	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	6,0	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	48	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,2	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	25	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,21	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,012	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	23	LAND 65-2005				
	1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,32	LAND 58:2003											
	1203	Fosforas (bendras), mg/l	3,48	LAND 58:2003											
	10:05	Prieš valymą						15,5	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012			326
									1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	140	LAND 46-2007			
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	465	LAND 83-2006			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	235	LAND 47-2 (1):2007			
									1201	Azotas (bendras)*, mg/l	86	LAND 84-2006			
									1113	Amonio azotas, mg/l	58	LAND 38:2000			
1121									Nitritų azotas, mg/l	0,002	LAND 39:2000				
1120									Nitratų azotas, mg/l	0,06	LAND 65-2005				
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	6,28	LAND 58:2003												
1203	Fosforas (bendras), mg/l	9,04	LAND 58:2003												

Paaiškinimai. 1 - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.


< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-10-16

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680067		3680027				Kulių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2024.09.02	08:45	Po valymo	20	54	1180	Ne	18,1	1001	pH	7,7	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. IAT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	304	
	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l						7,2	LAND 46-2007						
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	43	LAND 83-2006												
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,3	LAND 47-2 (1):2007												
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	16	LAND 84-2006												
1113	Amonio azotas, mg/l	0,30	LAND 38:2000												
1121	Nitritų azotas, mg/l	0,25	LAND 39:2000												
1120	Nitratų azotas, mg/l	14	LAND 65-2005												
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,60	LAND 58:2003												
1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,75	LAND 58:2003												
1001	pH	8,0	LST ISO 10523:2012												
1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	160	LAND 46-2007												
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	448	LAND 83-2006												
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	245	LAND 47-2 (1):2007												
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	106	LAND 84-2006												
1113	Amonio azotas, mg/l	78	LAND 38:2000												
1121	Nitritų azotas, mg/l	0,002	LAND 39:2000												
1120	Nitratų azotas, mg/l	0,10	LAND 65-2005												
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	7,11	LAND 58:2003												
1203	Fosforas (bendras), mg/l	9,27	LAND 58:2003												

Paiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-10-16

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1680063		3680023				Žemaičių Kalvarijos NVJ su azoto ir fosforo šalinimu										
Ėminio ėmimo data. MMMM.MM.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2024.09.16	09:30	Po valymo	18	33	937	Taip	18,1	1001	pH	7,9	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. IAT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	325		
	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l						10	LAND 46-2007							
1005	ChDS _{C12} , mgO ₂ /l	40	LAND 83-2006													
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,6	LAND 47-2 (1):2007													
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	16	LAND 84-2006													
1113	Amonio azotas, mg/l	0,27	LAND 38:2000													
1121	Nitritų azotas, mg/l	0,22	LAND 39:2000													
1120	Nitratų azotas, mg/l	14	LAND 65-2005													
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	7,22	LAND 58:2003													
1203	Fosforas (bendras), mg/l	7,37	LAND 58:2003													
09:20	Prieš valymą	16,4	1001	pH	8,0	LST ISO 10523:2012		324								
1004	Skendinčios medžiagos, mg/l		160	LAND 46-2007												
1005	ChDS _{C12} , mgO ₂ /l		372	LAND 83-2006												
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l		185	LAND 47-2 (1):2007												
1201	Azotas (bendras)*, mg/l		76	LAND 84-2006												
1113	Amonio azotas, mg/l		54	LAND 38:2000												
1121	Nitritų azotas, mg/l		0,002	LAND 39:2000												
1120	Nitratų azotas, mg/l		0,08	LAND 65-2005												
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l		5,56	LAND 58:2003												
1203	Fosforas (bendras), mg/l		8,62	LAND 58:2003												

Paaškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-10-16

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680065			3680025			Alsėdžių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.09.16	08:50	Po valymo	28	43	1691	Ne	18,4	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. IAT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	323
	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l						9,2	LAND 46-2007					
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	42	LAND 83-2006											
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,7	LAND 47-2 (1):2007											
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	19	LAND 84-2006											
1113	Amonio azotas, mg/l	0,36	LAND 38:2000											
1121	Nitritų azotas, mg/l	0,21	LAND 39:2000											
1120	Nitratų azotas, mg/l	17	LAND 65-2005											
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	6,40	LAND 58:2003											
1203	Fosforas (bendras), mg/l	6,59	LAND 58:2003											
08:40	Prieš valymą	16,8	1001	pH	8,5	LST ISO 10523:2012		322						
1004	Skendinčios medžiagos, mg/l		120	LAND 46-2007										
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l		315	LAND 83-2006										
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l		160	LAND 47-2 (1):2007										
1201	Azotas (bendras)*, mg/l		110	LAND 84-2006										
1113	Amonio azotas, mg/l		77	LAND 38:2000										
1121	Nitritų azotas, mg/l		0,15	LAND 39:2000										
1120	Nitratų azotas, mg/l		0,19	LAND 65-2005										
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l		7,65	LAND 58:2003										
1203	Fosforas (bendras), mg/l		10,9	LAND 58:2003										

Paiškinimai. I^{*} - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994


Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parasas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-10-16

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680016		3680010				Stonaičių NVĮ									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2024.09.02	10:05	Po valymo	81	80	6339	Ne	18,5	1001	pH	8,0	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	308	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	8,4	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	36	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,8	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	24	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,028	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,13	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	22	LAND 65-2005				
	1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,97	LAND 58:2003											
	1203	Fosforas (bendras), mg/l	4,13	LAND 58:2003											
	09:50	Prieš valymą						17,2	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012			307
									1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	140	LAND 46-2007			
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	496	LAND 83-2006			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	240	LAND 47-2 (1):2007			
									1201	Azotas (bendras)*, mg/l	82	LAND 84-2006			
									1113	Amonio azotas, mg/l	53	LAND 38:2000			
									1121	Nitritų azotas, mg/l	0,002	LAND 39:2000			
1120									Nitratų azotas, mg/l	0,08	LAND 65-2005				
1116									Fosfatinis fosforas, mg/l	5,43	LAND 58:2003				
1203	Fosforas (bendras), mg/l	8,04	LAND 58:2003												


Paaškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2024-10-16
(Data)