

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“

169845485

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės
gyvenamosios vietos adresas

Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės r.	Noriškių k.	Medelyno	41		

1.5. ryšio informacija

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 448 51 483		<u>info@plungesvandenys.lt</u>

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nuotekų valymo įrenginiai:					
adresas					
Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Varkalių k.	Sodo	50		
Karklėnų NVĮ					
Plungės r.	Karklėnų k.	Karkluojos	57		
Šateikių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Šateikių k.	Bažnyčios	13		
Kulių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Kumžaičių k.	Liepų	65		

Žemaičių Kalvarijos NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Žemaičių Kalvarijos mstl.	Karklynų	5		
Alsėdžių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Alsėdžių mstl.	Telšių	9A		
Stonaičių NVĮ					
Plungės r.	Stonaičių k.	Tuopų	2B		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 612 13 026		stanislava.raudiene@plungesvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2025 m. birželio mėn.**

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė


Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680003		3680001				Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.06.17 2025.06.18	07:25 07:45	Po valymo	29	4670	142483	Ne	18	1001	pH	8,1	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	214
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	6,0	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	36	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,5	LAND 47-2 (1):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	3,5	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,16	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,063	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,89	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,278	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,449	LAND 58:2003			
								1102	Chloridai, mg/l	199	LAND 63:2004			
								1008	Riebalai, mg/l	< 3,0	1*, psl. 188			
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	< 0,13	LST EN ISO 18856:2005	Akreditacijos Nr. LA 231-01	VšĮ „Klaipėdos universitetas“ Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-25-650
	07:15 07:30	Prieš valymą					16	1001	pH	7,4	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	213
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	230	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	720	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	380	LAND 47-1 (2):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	48	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	28	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,030	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,12	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,68	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	6,70	LAND 58:2003			
								1102	Chloridai, mg/l	246	LAND 63:2004			
								1008	Riebalai, mg/l	110	1*, psl. 188			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	1,36	LST EN ISO 18856:2005	Akreditacijos Nr. LA 231-01	VšĮ „Klaipėdos universitetas“ Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL- 25- 649

Paaiškinimai. 1* – Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994.
Azotas (bendras)* – tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.
< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2025-07-14
(Data)

II SKYRIUS

POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				Koordinatės	Atstumas nuo taršos šaltinio, km	Paviršinio vandens telkinio kodas	Paviršinio vandens telkinio navadinimas				Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	1680003	Debitas, m ³ /s		X: 6196224 Y: 363372	0,1 km aukščiau išleistuvo	17010210	Mažoji Sruoja	2025.06.18 08:05	0,169	LAND 81-2006	Leidimas Nr. 1AT-246	2010-11-12, atnaujintas 2021-05-07
		Temperatūra, °C							19	1*, psl. 7		
		pH							8,25	LST ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							7,4	LAND 46-2007		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							26	LAND 83-2006		
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50						11,0	LST EN 5814:2012		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30						2,3	LAND 47-2 (1):2007		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						1,7	LAND 59:2003		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						0,07	LAND 38:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,022	LAND 39:2000		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						1,1	LAND 65-2005		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,023	LAND 58:2003		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,089	LAND 58:2003		
		Chloridai, mg/l							17,8	LAND 63:2004		
		Riebalai, mg/l							< 3,0	1*, psl. 188		
		Debitas, m ³ /s		X: 6195840 Y: 363169	0,5 km žemiau išleistuvo			2025.06.18 09:20	0,282	LAND 81-2006		
		Temperatūra, °C							18	1*, psl. 7		
		pH							8,31	LST ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							9,2	LAND 46-2007		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							30	LAND 83-2006		
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50						10,2	LST EN 5814:2012		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30						2,6	LAND 47-2 (1):2007		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						1,9	LAND 59:2003		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						0,12	LAND 38:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,026	LAND 39:2000		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						1,2	LAND 65-2005		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,074	LAND 58:2003		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,107	LAND 58:2003		
		Chloridai, mg/l							63,7	LAND 63:2004		
		Riebalai, mg/l							< 3,0	1*, psl. 188		

Paiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ukio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)



(Parasas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2025-07-14
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas											
1680007		3680005				Karklėnų NVI											
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.			
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2025.06.02	09:30	Po valymo	77	13	1446	Ne	14	1001	pH	7,7	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys” Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	189			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	9,2	LAND 46-2007						
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	40	LAND 83-2006						
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,7	LAND 47-2 (1):2007						
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	12	LAND 84-2006						
								1113	Amonio azotas, mg/l	2,0	LAND 38:2000						
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,24	LAND 39:2000						
								1120	Nitratų azotas, mg/l	8,7	LAND 65-2005						
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,609	LAND 58:2003						
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,737	LAND 58:2003						
	09:20	Prieš valymą					10	1001	pH	7,9	LST ISO 10523:2012						
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	44	LAND 46-2007						
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	188	LAND 83-2006						
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	85	LAND 47-2 (1):2007						
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	58	LAND 84-2006						
								1113	Amonio azotas, mg/l	41	LAND 38:2000						
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,053	LAND 39:2000						
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,61	LAND 65-2005						
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	4,98	LAND 58:2003						
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	7,17	LAND 58:2003						

Paaškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994


Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2025-07-14
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1680061			3680017			Šateikių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu										
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.		
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2025.06.25	10:20	Po valymo	30	32	1071	Ne	13	1001	pH	7,3	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys” Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	222		
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	9,6	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	48	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,1	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	20	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,03	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,022	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	18	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,63	LAND 58:2003					
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	3,80	LAND 58:2003					
	10:10	Prieš valymą					16	1001	pH	8,2	LST ISO 10523:2012					221
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	94	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	211	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	108	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	84	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	71	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,059	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,12	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	7,47	LAND 58:2003					
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	10,7	LAND 58:2003					

Paaškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parasas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2025-07-14

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1680067			3680027			Kulių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu										
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.		
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2025.06.02	08:50	Po valymo	13	62	919	Ne	13	1001	pH	7,5	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys” Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	187		
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	8,8	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	54	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,2	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	13	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,05	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,13	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	11	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,57	LAND 58:2003					
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,70	LAND 58:2003					
	08:40	Prieš valymą					10	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012					186
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	97	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	307	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	150	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	67	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	52	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,003	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,11	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	4,57	LAND 58:2003					
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	6,79	LAND 58:2003					

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parasas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2025-07-14

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1680063			3680023			Žemaičių Kalvarijos NVI su azoto ir fosforo šalinimu										
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.		
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2025.06.25	09:35	Po valymo	48	55	2827	Ne	16	1001	pH	7,6	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys” Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	220		
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	10	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	42	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,4	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	13	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,06	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,10	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	11	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	4,41	LAND 58:2003					
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	4,70	LAND 58:2003					
	09:25	Prieš valymą					12	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012					219
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	110	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	273	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	145	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	71	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	47	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,091	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,09	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	7,13	LAND 58:2003					
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	10,4	LAND 58:2003					

Paaškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parasas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2025-07-14

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1680065			3680025			Alsėdžių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu										
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.		
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2025.06.25	08:50	Po valymo	30	76	2436	Ne	15	1001	pH	7,7	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys” Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	218		
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	11	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	38	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,7	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	28	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,05	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,086	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	25	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	5,25	LAND 58:2003					
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	5,73	LAND 58:2003					
	08:40	Prieš valymą					13	1001	pH	8,1	LST ISO 10523:2012					217
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	140	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	392	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	205	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	64	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	54	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,14	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,31	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	6,19	LAND 58:2003					
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	9,18	LAND 58:2003					

Paaikškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994


Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parasas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2025-07-14

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680016		3680010				Stonaičių NVĮ								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.06.02	10:15	Po valymo	77	70	5718	Ne	15	1001	pH	7,5	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys” Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	191
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	8,0	LAND 46-2007			
								1005	ChDSCr, mgO₂/l	38	LAND 83-2006			
								1003	BDS₇, mgO₂/l	3,1	LAND 47-2 (1):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	18	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,42	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,11	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	16	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,43	LAND 58:2003			
	09:55	Prieš valymą	77	70	5718	Ne	13	1203	Fosforas (bendras), mg/l	2,75	LAND 58:2003			190
								1001	pH	7,9	LST ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	110	LAND 46-2007			
								1005	ChDSCr, mgO₂/l	242	LAND 83-2006			
								1003	BDS₇, mgO₂/l	108	LAND 47-2 (1):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	44	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	30	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,061	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,23	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	4,73	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	6,84	LAND 58:2003			

Paaškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2025-07-14

(Data)